



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150000  
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71  
e-mail: to76@fas.gov.ru

24.10.2014 № 15674/05-02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ООО «Нэкст Технолоджис»**

162600, Вологодская обл., г. Череповец,  
проезд Metallistov, д. 1, оф. 11  
тел./факс: 8 (202) 59-83-78  
e-mail: [nt-35@nt-35.ru](mailto:nt-35@nt-35.ru)

**Муниципальное учреждение  
«Администрация Мышкинского  
муниципального района»**

152830, Ярославская область, г. Мышкин,  
Успенская пл., д. 4

тел./факс (48544) 2-21-30  
[bykova\\_ou@myshkinmr.ru](mailto:bykova_ou@myshkinmr.ru)

**МУ «Мышкинского муниципального  
района «Служба единого заказчика»**

152830, Ярославская область, г. Мышкин,  
Успенская пл., д. 4

**ЗАО "Сбербанк - АСТ"**

**РЕШЕНИЕ**

по делу о нарушении законодательства о размещении заказов  
№ 05-02/288Ж-14

г. Ярославль

Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2014 года  
Решение изготовлено в полном объеме 24 октября 2014 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крюкова Н.В., ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок Лебедева С.Н.,

с участием:

Заявитель – ООО «Нэкст Технолоджис» (далее - Заявитель) – представители по доверенности Плясунов С.С., Китаев И.А.;

Заказчик – Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Служба единого заказчика» - представитель по доверенности Чернышова О.В.;

Уполномоченный орган- Муниципальное учреждение «Администрация Мышкинского муниципального района» - представитель по доверенности Якимов Л.В.

Оператор торговой площадки – ЗАО "Сбербанк - АСТ" - извещенный надлежащим образом, на рассмотрение жалобы не явился, представителя не направил,

11985

рассмотрев жалобу ООО «Нэкт Технолоджис» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Муниципального учреждения «Администрация Мышкинского муниципального района» - при проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации и диспетчирезации на очистных сооружениях водоснабжения г. Мышкин Ярославской области (извещение № 0371300006514000073) и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Закон), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 года № 498,

**установила:**

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области поступила жалоба на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Муниципального учреждения «Администрация Мышкинского муниципального района» - при проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации и диспетчирезации на очистных сооружениях водоснабжения г. Мышкин Ярославской области (извещение № 0371300006514000073).

В жалобе Заявитель указывает на то, что решением аукционной комиссии уполномоченного органа по результатам рассмотрения первой части заявки ООО «Нэкт Технолоджис» (заявка №2) данная заявка была незаконно отклонена на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; несоответствие информации о конкретных показателях используемого товара предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ требованиям документации об аукционе в электронной форме. Заказчиком в аукционной документации в разделе 2 «Описание объекта закупки» указан конкретный показатель ШУНА-2-7,5-АСУ (Шкаф-пульт управления наполнения резервуара промывочной воды): угол открытия двери — не менее 130°. Однако, участник закупки в сведениях о конкретных показателях предложил ШУНА-2-7,5-АСУ (Шкаф-пульт управления наполнения резервуара промывочной воды): угол открывания двери — 10°.

Заявитель обращает внимание на то, что при составлении первой части заявки параметры всех остальных пяти шкафов, требуемых заказчику, были указаны в соответствии с условиями аукционной документации, что также свидетельствует об очевидной технической опечатке: вместо показателя 130° ошибочно пропечатался показатель 10°. Считает отклонение первой части заявки на участие в электронном аукционе необоснованным, так как заявка в целом полностью соответствовала требованиям документации.

Отмечает, что шкафов с указанным параметром (угол открытия 10°) не существует, что также свидетельствует о наличии именно технической ошибки при заполнении заявки, а не реального несоответствия заявки предъявленным требованиям документации.

На основании вышеизложенного просит признать незаконным решение членов аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе ООО «Нэкт Технолоджис» в допуске к участию в электронном аукционе и отменить результаты аукциона.

Заказчик считает доводы Заявителя несостоятельными по следующим основаниям.

Аукционная комиссия уполномоченного органа приняла законное решение отказать Заявителю в допуске к участию в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации и диспетчирезации на очистных сооружениях водоснабжения г. Мышкин Ярославской области (извещение № 0371300006514000073) по причине того, что Заявителем в первой части заявки представлен конкретный показатель ШУНА-2-7,5-АСУ (Шкаф-пульт управления наполнения резервуара промывочной воды): угол открытия двери-10°, несоответствующий требованиям аукционной документации (разделу 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации, содержащему требованию о том, чтобы угол открывания двери шкафа ШУНА-2-7,5-АСУ составлял не менее 130°). Просят признать жалобу необоснованной.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы и материалы дела, Комиссия приходит к следующим выводам.

Уполномоченным органом - Муниципальным учреждением «Администрация Мышкинского муниципального района» – на официальном сайте 26.09.2014 размещено извещение № 0371300006514000073 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации и диспетчирезации на очистных сооружениях водоснабжения г. Мышкин Ярославской области вместе с аукционной документацией.

Исходя из пункта 17 раздела 1 «Информационной карты» документации об аукционе в электронной форме:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара. Данные сведения участнику размещения заказа рекомендуется представить по форме, предусмотренной в «Приложение №2 к разделу 1 Информационная карта документации об электронном аукционе».

Согласно Приложению №2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» аукционной документации первая часть заявки заполняется участником закупки в соответствии с требованиями Раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации.

Раздел 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации содержит требования заказчика к значениям показателей, в том числе, ШУНА-2-7,5-АСУ (шкафа

— пульта управления наполнения резервуара промывочной воды) угол открытия двери: не менее 130°.

На заседании Комиссии установлено, что первая часть заявки ООО «Нэкст Технолоджис» содержала значения показателя «угол открывания двери ШУНА-2-7,5-АСУ (шкаф — пульт управления наполнения резервуара промывочной воды)» - 10°.

Исходя из части 3 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в аукционе в электронной форме:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

Исходя из части 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не допускается.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 14 октября 2014 года аукционная комиссия уполномоченного заказчика отказала в допуске к участию в аукционе ООО «Нэкст Технолоджис» (заявка № 2) на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона требованиям документации о таком аукционе. В разделе 2 «Описание объекта закупки» ШУНА-2-7,5-АСУ (Шкаф-пульт управления наполнения резервуара промывочной воды) Угол открытия двери - не менее 130°; В сведениях о конкретных показателях участник предлагает ШУНА-2-7,5-АСУ (Шкаф-пульт управления наполнения резервуара промывочной воды) Угол открытия двери - 10°.

На основании изложенного выше Комиссия приходит к выводу об отсутствии нарушений законодательства о закупках в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа - Муниципального учреждения «Администрация Мышкинского муниципального района» - по отказу в допуске ООО «Нэкст Технолоджис» к участию в аукционе, поскольку аукционная комиссия уполномоченного органа при рассмотрении первых частей заявок руководствовалась пунктом 17 раздела 1 «Информационной карты» документации об аукционе в электронной форме и пунктом 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

На основании изложенного, руководствуясь частью 6 статьи 110, частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 года № 498, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок,

**решила:**

Признать жалобу ООО «Нэкт Технолоджис» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Муниципального учреждения «Администрация Мышкинского муниципального района» - при проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации и диспетчирезации на очистных сооружениях водоснабжения г. Мышкин Ярославской области (извещение № 0371300006514000073) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии



И.Г. Паутов

Члены Комиссии



Т.В. Крюкова



С.Н. Лебедева